

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004379

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TeM7DC-100；详见附件
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004379


产品系列、型号、规格(附件):

TeM7DC-100
Ui: 1000V (DC); Uimp: 8kV; Ue: DC500V/750V/1000V;
In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
C 型: DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 25kA;
L 型: DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 36kA;
M 型: DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
H 型: DC500V/750V: Ics=Icu: 85kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
S 型: DC500V/750V: Ics=Icu: 100kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
R 型: DC500V/750V: Ics=Icu: 110kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;
使用类别: A 类;
直流接线方式: 500V 为二极串 (3P 外形), 750V 为三极串 (3P 外形), 1000V 为四极串 (4P 外形); 直流接线图见附页;
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A


附页:

直流接线图


2P 接线图



3P 接线图



4P 接线图



型号解释:

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004379

产品系列、型号、规格(附件):



- 注: 1) 分断级别代号:C、L、M、H、S、R;
2) 操作方式代号:手柄操作无代号, 转动手柄操作 Z 表示;
3) 2 表示二极串; 3 表示三极串; 4 表示四极串;
4) 脱扣方式: 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护;
5) 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
30: 欠压脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
38: 报警触头+欠压脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
68: 报警触头+双辅助触头
40: 分励脱扣器+单辅助触头
41: 分励脱扣器+双辅助触头
70: 欠压脱扣器+单辅助触头
71: 欠压脱扣器+双辅助触头
48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: