

强制性认证产品符合性自我声明


自我声明编号：2020980307008443



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-01-26
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307008443



产品系列、型号、规格:

TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-01-26
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008443

产品系列、型号、规格(附件):

TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、

TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、

TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R;

额定冲击耐受电压(U_{imp}):8kV;

额定绝缘电压(U_i):800V;

额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V;

额定电流(I_n):

TeM7E-125:50A、56A、63A、70A、75A、80A、90A、100A、112A、125A(可调),

TeM7E-160:63A、70A、75A、80A、90A、100A、112A、125A、140A、160A(可调),

TeM7E-250:100A、112A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A(可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}):

AC380V/AC400V/AC415V: 50kA(L型)、85kA(M型)、100kA(H型)、150kA(S型)、160kA(R型);

AC500V/AC550V: 50kA(L型); 50kA(M型); 70kA(H型); 70kA(S型); 85kA(R型);

AC660V/AC690V: 20kA(L型); 20kA(M型); 40kA(H型); 40kA(S型); 80kA(R型);

额定极限短路分断能力(I_{cu}): I_{cs}=I_{cu};

使用类别:A; 适用频率: 50Hz/60Hz

极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P(三个保护极, N极可开闭), 4P;

适用于隔离(3P+N除外);

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; I_{th}: 3A;

AC-15: U_e/I_e: AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A;

符合附录N的电子附件:CD4-250

电动操作机构:U_s: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V, 50/60Hz;

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-26

自我声明地点: 浙江省嘉兴市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008443

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

Te M 7 E - □ □ □ / □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

- ① 企业特征代号
② 塑料外壳式断路器
③ 设计代号
④ 电子式
⑤ 电流段代号: 125, 160, 250
⑥ 短路分断能力: L 型、M 型、H 型、S 型、R 型;
⑦ 操作方式代号: 无代号: 手柄操作; P: 电动操作, Z: 旋转手柄
⑧ 极数代号: 3: 3P; 4: 4P 或 4P (三个保护极, N 极可开闭)
⑨ 脱扣方式代号: 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护
⑩ 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
30: 欠压脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
38: 报警触头+欠压脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
⑪ 用途代号: 配电保护: 无代号 电动机保护: 2
⑫ N 极型式:
A: N 极无过电流脱扣器, 且 N 极常通
B: N 极无过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分
C: N 极有过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分
D: N 极有过电流脱扣器, 且 N 极常通
- | |
|----------------------|
| 68: 报警触头+双辅助触头 |
| 40: 分励脱扣器+单辅助触头 |
| 41: 分励脱扣器+双辅助触头 |
| 70: 欠压脱扣器+单辅助触头 |
| 71: 欠压脱扣器+双辅助触头 |
| 48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头 |
| 47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头 |
| 78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头 |
| 77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头 |

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-26
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: