

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007903



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-27
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007903

产品系列、型号、规格:

TeM7E-400L、TeM7E-400M、TeM7E-400H、TeM7E-400S、TeM7E-400R、TeM7E-630L、TeM7E-630M、TeM7E-630H、TeM7E-630S、TeM7E-630R; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-27
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007903

产品系列、型号、规格(附件):

TeM7E-400L、TeM7E-400M、TeM7E-400H、TeM7E-400S、TeM7E-400R、
TeM7E-630L、TeM7E-630M、TeM7E-630H、TeM7E-630S、TeM7E-630R;
额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;
额定绝缘电压(U_i):1000V;
额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V;
额定电流(I_n):
TeM7E-400: 160A、180A、200A、225A、250A、280A、315A、350A、375A、400A(可调)
TeM7E-630: 250A、280A、315A、350A、375A、400A、450A、500A、560A、630A(可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(I_{cs}):
AC380V/AC400V/AC415V: 50kA (L型)、85kA (M型)、100kA (H型)、150kA (S型)、
200kA (R型);
AC500V/AC550V: 50kA (L型)、50kA (M型)、70kA (H型)、70kA (S型)、85kA (R型);
AC660V/AC690V: 20kA (L型)、20kA (M型)、40kA (H型)、40kA (S型)、80kA (R型);
额定极限短路分断能力(I_{cu}): I_{cs}=I_{cu};
额定短时耐受能力(I_{cw}): TeM7E-400: 6kA/1s, TeM7E-630: 8kA/1s
使用类别:B;
极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭)、4P(三个保护极, N极可开闭)、4P;
适用频率: 50Hz/60Hz;
适用于隔离(3P+N除外);
配用的辅助触头:
1NO1NC、2NO2NC、3NO3NC、4NO4NC;
I_{th}: 3A;
AC-15:U_e/I_e: AC400V/1.5A;
DC-13:U_e/I_e: DC220V/0.15A;
符合附录N的电子附件:CD4-250
电动操作机构:Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V, 50/60Hz

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-27

自我声明地点: 浙江省嘉兴市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007903

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释(续):

Te M 7 E - □ □ □ / □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

- ① 企业特征代号
② 塑料外壳式断路器
③ 设计代号
④ 电子式
⑤ 电流段代号: 400, 630
⑥ 短路分断能力: L 型、M 型、H 型、S 型、R 型;
⑦ 操作方式代号: 无代号: 手柄操作; P: 电动操作; Z: 旋转手柄
⑧ 极数代号: 3: 3P; 4: 4P 或 4P (三个保护极, N 极可开闭), 3P+N (三个保护极, N 极不可开闭)
⑨ 脱扣方式代号: 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护
⑩ 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
18: 分励脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
22: 三辅助触头
23: 四辅助触头
30: 欠压脱扣器
38: 欠压脱扣器
28: 单辅助触头
68: 双辅助触头
67: 三辅助触头
66: 四辅助触头
40: 单辅助触头
⑪ 用途代号: 配电保护: 无代号 电动机保护: 2
⑫ N 极型式:
A: N 极无过电流脱扣器, 且 N 极常通
B: N 极无过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分
C: N 极有过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分
D: N 极有过电流脱扣器, 且 N 极常通
- 41: 双辅助触头
42: 三辅助触头
43: 四辅助触头
70: 单辅助触头
71: 双辅助触头
72: 三辅助触头
73: 四辅助触头
48: 单辅助触头
47: 双辅助触头
46: 三辅助触头
45: 四辅助触头
78: 单辅助触头
77: 双辅助触头
76: 三辅助触头
75: 四辅助触头

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020年11月27日
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: