

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004420



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004420



产品系列、型号、规格:

THB1LE-40, THB1LX-40, THB1LG-40; U_i : 500V; U_e : AC230V; I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; $I_{\Delta n}$: 30mA, AC型; $I_{\Delta m}$: 3000A; 瞬时脱扣类型: C, D型; I_{cn} : 10000A, I_{cs} : 7500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离); THB1LG-40: 带过电压保护, 过电压保护整定动作值UVG: $280V \pm 5\%$

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。