

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305003096



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：双电源自动转换开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：一二三电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区纬二十路260号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-12
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305003096



产品系列、型号、规格 :

THQ2-400NA/3P、THQ2-400NA/4P、THQ2-400N/3P、THQ2-400N/4P、THQ2-400C/3P、THQ2-400C/4P
Ue : AC400V ; Ie : 40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A、315A、
400A ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV(主回路)、4kV(控制回路) ; Ith : 400A ; Icm (峰值) : 17kA ; Icw : 10kA/1s ; 使用类别
: AC-33B ; 电器级别 : PC 级 ; TSE 型式 : ATSE ; 极数 : 3P、4P

联系人 : 李莉
电话 : 0577-57166162
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn
指定签字人 :

自我声明时间: 2020年11月12日
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。