强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307008471

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019　强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	万能式断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：	浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：　李莉
电话：　0577-57166162
电子邮箱：　lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-01-27
自我声明地点：　浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307008471

产品系列、型号、规格：

THW1-1600,THW1-1600H; Ui:1000V; Uimp: 12kV; Ue:AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V; In: 200A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式； THW1-1600: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=42kA,Icu=50kA,Icw=42kA/1s; AC660V/AC690V: Ics=20 kA,Icu=25 kA,Icw=20kA/1s; THW1-1600H: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA,Icu=55kA,Icw=50kA/1s; AC660V/AC690V: Ics=25kA,Icu=30kA,Icw=25kA/1s; 适用于隔离； 使用类别: B 类; 极数: 3P,4P

联系人： 李莉

电话： 0577-57166162

电子邮箱： lili@tengen.com.cn

指定签字人：

自我声明时间： 2021-01-27

自我声明地点： 浙江省嘉兴市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。