

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007683



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-05  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007683

产品系列、型号、规格:

TeM5-125L, TeM5-125M, TeM5-125H, TeM5-125R;参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-05  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007683

### 产品系列、型号、规格(附件):

TeM5-125L, TeM5-125M, TeM5-125H, TeM5-125R;  
Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V(L/M/H/R),AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);  
In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;  
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;  
Ics: 400V:26kA(L 型),50kA(M/H 型),70kA(R 型);  
550V:20kA(M/H/R 型);  
690V:5kA(L/M 型), 10kA(H/R 型);  
Icu: 400V:35kA(L 型),50kA(M 型),65kA(H 型),100kA(R 型);  
550V:25kA(M/H/R 型);  
690V:5kA(L 型),10kA(M 型), 15kA(H/R 型);  
使用类别: A 类;适用频率: 50Hz;  
极数: 3P(3 个保护极,适用于隔离);  
A 型:3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);  
D 型:3P+N(4 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);  
B 型:4P(3 个保护极,N 极可关闭,适用于隔离);  
C 型:4P(4 个保护极,N 极可关闭,适用于隔离);  
配用的辅助触头: FC34-125(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC);Ith:3A;Ui:690V;Uimp:4kV;  
AC-15:Ue/Ie: AC380V/400V/0.3A;  
DC-13:Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 CD2-125:AC220/230V,AC380/400V;  
欠压脱扣器 QT34-125: AC220/230V,AC380/400V.

型号的解释:

Te M 5 - 125 □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

①Te: 企业代号

②M: 塑料外壳式断路器

③5: 设计序号

④125: 壳架等级额定电流(A)

⑤□: 额定极限短路分断能力级别(L-标准型;M-较高分断型;H-高分断型,R-限流型)

⑥□: 操作方式代号(无代号—手动直接操作,Z—转动手柄操作,P—电动操作)

⑦□: 极数代号(3—三极,3N—三极四线,4—四极)

⑧□: 脱扣器型式及附件代号

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020.11.05

自我声明地点: 浙江省嘉兴市

生产者签章:



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007683

产品系列、型号、规格(附件):

| 附件名称       |       | 无         | 报警触头     | 分励脱扣器     | 辅助触头          | 欠压脱扣器 | 分励脱扣器辅助触头  | 分励脱扣器欠压脱扣器 | 二组辅助触头        | 辅助触头欠压脱扣器 |
|------------|-------|-----------|----------|-----------|---------------|-------|------------|------------|---------------|-----------|
| 脱扣器型式及附件代号 | 瞬时脱扣器 | 200       | 208      | 210       | 220           | 230   | 240        | 250        | 260           | 270       |
|            | 复式脱扣器 | 300       | 308      | 310       | 320           | 330   | 340        | 350        | 360           | 370       |
| 附件名称       |       | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 欠压脱扣器报警触头 | 分励脱扣器辅助触头报警触头 |       | 二组辅助触头报警触头 |            | 辅助触头欠压脱扣器报警触头 |           |
| 脱扣器型式及附件代号 | 瞬时脱扣器 | 218       | 228      | 238       | 248           |       | 268        |            | 278           |           |
|            | 复式脱扣器 | 318       | 328      | 338       | 348           |       | 368        |            | 378           |           |

⑨□: 用途代号(不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

⑩□: 四极产品 N 极代号(3 极产品没有此代号, 3N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B 型和 C 型)

| 代号  | 说明                                     |
|-----|----------------------------------------|
| A 型 | N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通               |
| B 型 | N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分) |
| C 型 | N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)  |
| D 型 | N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通                |

⑪□: 附加信息:(无代号-无预付费; F-预付费)

⑫□: 报警模块代号(无代号则无此附件, III 为过载报警不跳闸)

⑬□: 接线方式代号(不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

⑭□: 用途代号(无代号--有飞弧距离, W--为零飞弧)

⑮□: 用字母“Y”代表圆弧上盖, 无代号为平面上盖

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-05  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章: