

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007778

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器(CBR)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-16
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007778

产品系列、型号、规格:

TeM5L-400L, TeM5L-400M, TeM5L-400H, TeM5L-400R; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-16
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007778

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5L-400L,TeM5L-400M,TeM5L-400H,TeM5L-400R;
 Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp:12kV;
 过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式;
 In: 225A,250A,315A,350A,400A;
 Ics:35kA(L 型),65kA(M 型),65kA(H 型),85kA(R 型);
 Icu:50kA(L 型),65kA(M 型),85kA(H 型),100kA(R 型);
 剩余电流脱扣器类型:电子式;
 IΔn: 50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA
 任选三档分级调节或一档固定;
 额定剩余动作类型:AC 型(延时型,非延时型)
 IΔm:25%Icu; 使用类别:A 类;适用于隔离(3P+N 除外);
 3P,3P+N(N 极常通),4P(3 个保护极, N 极可开闭),4P;
 配用的辅助触头,报警触头 FC38-400(1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC);Ith:6A;
 AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/1A;DC-13:Ue/Ie:AC220/230V/0.15A;
 符合附录 N 的电子附件:
 电动操作机构 CD2-400:AC220/230V,AC380/400V;
 欠压脱扣器 QT38-400:AC220/230V,AC380/400V.

型号的解析:

Te M 5 L-400 □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
 (1)Te: 企业特征代号
 (2)M: 塑料外壳式断路器
 (3)5: 设计序号
 (4)L: 带剩余电流保护
 (5)400: 壳架等级额定电流(A)
 (6)□: 额定极限短路分断能力级别(L--标准型; M--较高分断型; H--高分断型, R--限流型)
 (7)□: 操作方式代号(不标代号为手动直接操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作)
 (8)□: 极数代号(3 为三极, 3P+N 为三极四线, 4 为四极)
 (9)□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	瞬 时 脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-16
 自我声明地点: 浙江省嘉兴市
 生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007778

产品系列、型号、规格(附件):

	复 式 脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称		分励 脱扣器 报警 触头	辅助 触头 报警 触头	欠压 脱扣器报 警 触头	分励 脱扣器 辅助触头 报警触头		二组辅助触头 报警触头		辅助触头 欠压脱扣器 报警触头	
脱扣器 型式及 附件代号	瞬 时 脱扣器	218	228	238	248		268		278	
	复 式 脱扣器	318	328	338	348		368		378	

(10)□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

(11)□: 四极产品 N 极代号 (3 极产品没有此代号, 3P+N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B 型和 C 型)

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

(12)□: 报警模块: 即报警又脱扣用 I 表示, 报警不脱扣用 II 表示, 无代号为无报警模块

(13)□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

(14)□: 用途代号 (无代号--有飞弧距离, W--为零飞弧)

(15)□: 数字“2”代表第二种平面上盖, 无代号为圆弧上盖

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-16
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。