

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007781



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器(CBR)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-16
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007781

产品系列、型号、规格:

TeM5L-630L, TeM5L-630M, TeM5L-630H, TeM5L-630R; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over a faint circular background.

自我声明时间: 2020-11-16
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007781

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5L-630L, TeM5L-630M, TeM5L-630H, TeM5L-630R;
Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
In: 400A, 500A, 600A, 630A;
Ics: 35kA(L 型), 65kA(M 型), 65kA(H 型), 85kA(R 型);
Icu: 50kA(L 型), 65kA(M 型), 85kA(H 型), 100kA(R 型);
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
ΔIn: 50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 任
选三档分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: AC 型(延时型, 非延时型)
ΔIn: 25%Icu; 使用类别: A 类; 适用于隔离(3P+N 除外);
3P, 3P+N(N 极常通), 4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;
配用的辅助触头、报警触头 FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC):
Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/1A; DC-13: Ue/Ie: AC220/230V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2-630: AC220/230V, AC380/400V;
欠压脱扣器 QT38-400: AC220/230V, AC380/400V.

型号的解释:

Te M 5 L - 630 □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(1)Te: 企业特征代号

(2)M: 塑料外壳式断路器

(3)5: 设计序号

(4)L: 带剩余电流保护

(5)630: 壳架等级额定电流 (A)

(6)□: 额定极限短路分断能力级别 (L--标准型; M--较高分断型; H--高分断型, R--限流型)

(7)□: 操作方式代号 (不标代号为手动直接操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作)

(8)□: 极数代号 (3 为三极, 3P+N 为三极四线, 4 为四极)

(9)□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
	复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-16

自我声明地点: 浙江省嘉兴市

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007781

产品系列、型号、规格(附件):

附件名称		分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	218	228	238	248	268	278
	复式脱扣器	318	328	338	348	368	378

(10)□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

(11)□: 四极产品 N 极代号 (3 极产品没有此代号, 3P+N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B 型和 C 型)

代号	说明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

(12)□: 报警模块: 即报警又脱扣用 I 表示, 报警不脱扣用 II 表示, 无代号为无报警模块

(13)□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

(14)□: 用途代号 (无代号--有飞弧距离, W--为零飞弧)

(15)□: 用字母“Y”代表圆弧上盖, 无代号为平面上盖

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-12-16
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。