

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007025

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU;详见附件
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-28
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007025

产品系列、型号、规格(附件):

TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue : TeM7-125 、 TeM7-250 : AC380V/AC400V/AC415V
、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V;

TeM7-125HU、TeM7-250HU: AC800V;

In: TeM7-125、TeM7-125HU: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

TeM7-250、TeM7-250HU: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

AC380V/AC400V/AC415V: Ics: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型);

Icu: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型);

AC500V/AC550V: Ics: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型);

70kA(S 型); 85kA(R 型);

Icu: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型);

AC660V/AC690V: Ics: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型);

40kA(S 型); 80kA(R 型);

Icu: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 40kA(S 型); 80kA(R 型);

AC800V: Ics: 30kA(M 型); 35kA(H 型); Icu: 30kA(M 型);

50kA(H 型);

使用类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;

极数: 3P, 4P(三个保护极, N 极可开闭), 4P;

产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V,

AC110V, AC230V, AC400V;

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007025

产品系列、型号、规格(附件):

Te M 7 - □ □ □ □/□ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- ① 企业特征代号
- ② 塑料外壳式断路器
- ③ 设计代号
- ④ 结构段代号: 125, 250
- ⑤ 电压等级: 无代号: 常规电压 AC380/400/415V、AC500/550V、AC660/690V; HU: 高电压 AC800V
- ⑥ 分断等级代号: 常规电压分断等级分为 L 型、M 型、H 型、S 型、R 型; 高电压 HU 分为 M 型、H 型
- ⑦ 操作方式代号: 无代号: 手柄操作; P: 电动操作; Z: 旋转手柄
- ⑧ 极数代号: 3: 3P; 4: 4P 或 4P (三个保护极, N 极可开闭)
- ⑨ 2: 电磁式脱扣器; 3: 热磁式脱扣器
- ⑩ 附件代号:
 - 00: 内部无附件
 - 08: 报警触头
 - 10: 分励脱扣器
 - 30: 欠压脱扣器
 - 20: 单辅助触头
 - 21: 双辅助触头
 - 18: 报警触头+分励脱扣器
 - 38: 报警触头+欠压脱扣器
 - 28: 报警触头+单辅助触头
 - 68: 报警触头+双辅助触头
 - 40: 分励脱扣器+单辅助触头
 - 41: 分励脱扣器+双辅助触头
 - 70: 欠压脱扣器+单辅助触头
 - 71: 欠压脱扣器+双辅助触头
 - 48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
 - 47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
 - 78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
 - 77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头
- ⑪ N 极型式: B: 无保护, 有触头分合; C: 有保护, 有触头分合

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: