

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2020980307004164

浙江天正智能电器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江天正智能电器有限公司
生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则: ENCA 00C 008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: TeM -400, TeM -630, TeM -400HU TeM -630HU 详见参数附件
依据的标准: GB T 4048.2-2008
生产企业名称: 浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-25
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004164



产品系列、型号、规格(附件):

TeM7-400, TeM7-630, TeM7-400HU, TeM7-630HU;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ue:
TeM7-400, TeM7-630: AC380V/AC400V/AC415V, AC500V/AC550V, AC660V/AC690V;
TeM7-400HU, TeM7-630HU: AC800V;
In:
TeM7-400, TeM7-400HU: 250A, 315A, 350A, 400A;
TeM7-630, TeM7-630HU: 400A, 500A, 630A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
AC380V/AC400V/AC415V:
Ics: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型);
Icu: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型);
AC500V/AC550V:
Ics: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型);
Icu: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型);
AC660V/AC690V:
Ics: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 40kA(S 型); 80kA(R 型);
Icu: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 40kA(S 型); 80kA(R 型);
AC800V: Ics: 30kA(M 型); 50kA(H 型); Icu: 30kA(M 型); 50kA(H 型);
使用类别: A 类;
适用频率: 50/60Hz;
3P, 4P(三个保护极, N 极可开闭), 4P;
产品适用于隔离;

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-25
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004164

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

Te M 7 - □ □ □ / □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- ① 企业特征代号
- ② 塑料外壳式断路器
- ③ 设计代号
- ④ 结构段代号: 400, 630
- ⑤ 电压等级: 无代号: 常规电压 AC380/400/415V, AC500/550V, AC660/690V; HU: 高电压 AC800V
- ⑥ 分断等级代号: 常规电压分断等级分为 L 型、M 型、H 型、S 型、R 型; 高电压 HU 分为 M 型、H 型
- ⑦ 操作方式代号: 无代号: 手柄操作; P: 电动操作; Z: 旋转手柄
- ⑧ 极数代号: 3: 3P; 4: 4P 或 4P (三个保护极, N 极可开闭)
- ⑨ 2: 电磁式脱扣器; 3: 热磁式脱扣器
- ⑩ 附件代号:
 - 00: 内部无附件
 - 10: 报警触头
 - 20: 分励脱扣器
 - 30: 欠压脱扣器
 - 40: 单辅助触头
 - 50: 双辅助触头
 - 60: 三辅助触头
 - 70: 四辅助触头
 - 80: 报警触头+分励脱扣器
 - 90: 报警触头+欠压脱扣器
 - 14: 报警触头+单辅助触头
 - 15: 报警触头+双辅助触头
 - 16: 报警触头+三辅助触头
 - 17: 报警触头+四辅助触头
 - 24: 分励脱扣器+单辅助触头
 - 25: 分励脱扣器+双辅助触头
 - 26: 分励脱扣器+三辅助触头
 - 27: 分励脱扣器+四辅助触头
 - 34: 欠压脱扣器+单辅助触头
 - 35: 欠压脱扣器+双辅助触头
 - 36: 欠压脱扣器+三辅助触头
 - 37: 欠压脱扣器+四辅助触头
 - 84: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
 - 85: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
 - 86: 报警触头+分励脱扣器+三辅助触头
 - 87: 报警触头+分励脱扣器+四辅助触头
 - 94: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
 - 95: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头
 - 96: 报警触头+欠压脱扣器+三辅助触头
 - 97: 报警触头+欠压脱扣器+四辅助触头
- ⑪ N 极型式: B: 无保护, 有触头分合; C: 有保护, 有触头分合

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-28

自我声明地点: 浙江省嘉兴市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。