

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004584



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-28
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004584



产品系列、型号、规格:

TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW5F-4000、TeW5F-4000/4、TeW5F-4000HU、TeW5F-4000HU/4、TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH /4、TeW3-4000; 详见附件

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004584

产品系列、型号、规格(附件):

TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW5F-4000、TeW5F-4000/4、TeW5F-4000HU、
TeW5F-4000HU/4、TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH/4、TeW3-4000;
Ui: 1250V; Uimp: 12kV; In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A;
TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW5F-4000、TeW5F-4000/4;
Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;
AC380V/400V/415V: Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=100kA/1s, Icw=65kA/3s;
AC660V/690V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=65kA/3s;
TeW5F-4000HU、TeW5F-4000HU/4;
Ue: AC800V/1000V/1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH/4;
Ue: AC800V/1000V/1140V;
AC800V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;
AC1000V/1140V: Ics=60kA; Icu=60kA; Icw=60kA/1s;
TeW3-4000;
Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;
AC380V/400V/415V: Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s;
AC660V/690V: Ics=80kA; Icu=80kA; Icw=80kA/1s;
过电流脱扣器类型: 电子式;
使用类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;
分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V;
闭合线圈 BG45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V;
配用的辅助触头 F-W1 (4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC): Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A;
DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

型号解释:

Te	W	5	F-	4000	□	/	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

- (1) Te: 企业特征代号
- (2) W: 万能式断路器
- (3) 5: 设计序号
- (4) F: 其他销售渠道代号, 无: 常规销售渠道代号
- (5) 4000: 壳架等级额定电流 (A)
- (6) HUH: 高电压高分断型 (常规销售渠道无高电压高分断型), HU: 高电压分断型 (常规销售渠道无高电压分断型), 无: 常规分断型
- (7) 断路器的极数, 三板无标志, 四板用“4”表示

Te	W	3	-	4000
(1)	(2)	(3)		(4)

- (1) Te: 企业特征代号
- (2) W: 万能式断路器
- (3) 3: 设计序号
- (4) 4000: 壳架等级额定电流 (A)

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: