



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2020CCC0307-3486268

产品名称: 万能式断路器

型 号: TeW5-1600、TeW5-1600/4

TeW5F-1600、TeW5F-1600/4

TeW3-1600

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2020CCC0307-3486268 样品名称: 万能式断路器 型号: TeW5-1600、TeW5-1600/4 TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、 TeW3-1600 数量: 8台 商标:  样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2020-05-26 完成日期: 2020-07-18	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600; Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式; TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=55kA/1s, Icw=30kA/3s; AC660V/AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=42kA/1s, Icw=30kA/3s; TeW3-1600: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=55A; Icu=65kA; Icw=42kA/1s; AC660V/AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=42kA/1s; 使用类别: B类; 频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V; 分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 配用的辅助触头 F-W2 (4NO4NC、5NO5NC、6NO6NC): Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;	
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2020-07-24	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2020-07-24	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2020-07-24	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目和原 3C 认证情况详见附页:	