



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010307036714

委托人名称、地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者（制造商）名称、地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称、地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4、
TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 19 日 有效期至：2023 年 01 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 01 月 05 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2018010307036714

纸 号：

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4
TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4；

Ui: 1250V; Uimp: 12kV;

In: 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A;

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4:

Ue: AC380V /AC400V/ AC415V、AC660V/ AC690V;

TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4: Ue: AC800V、AC1000V、AC1140V;

过电流脱扣器类型：电子式；

TeW5-2000M、TeW5-2000M/4:

AC380V /AC400V/ AC415V, AC660V/ AC690V:

Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s, 50kA/3s;

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4:

AC380V /AC400V/ AC415V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=50kA/3s;

AC660V/ AC690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s, Icw=50kA/3s;

TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4:

AC800V: Ics=60kA; Icu=60kA; Icw=60kA/1s;

AC1000V: Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s;

AC1140V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

使用类别：B 类；频率：50/60Hz；极数：3P, 4P；产品适用于隔离；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V;

闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V;

配用的辅助触头 F-W1 (4N04NC、6N06NC、8N08NC、10N010NC):

Ith: 10A;

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2018010307036714

纸 号：

AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

型号解释：

<u>Te</u>	<u>W</u>	<u>S</u>	<u>F</u>	<u>2000</u>	<u>□</u> /	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 无：常规销售渠道代号（经济型、常规型）；F：其他销售渠道代号（常规型、高电压普通分断型）
- (5) 壳架等级额定电流（A）
- (6) M：经济型；HU：高电压普通分断型（常规销售渠道无高电压普通分断型），无：常规型
- (7) 断路器的极数，三极无标志，四极用“4”表示

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心