



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2018CCC0307-2812522
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TeB5-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: TeB5-40 数 量: 58 台 收样日期: 2018-02-07 完成日期: 2018-03-28 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																					
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2005 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeB5-40 Ui:500V;Uimp:4kV; Ue: AC230V, In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:B 型,C 型, D 型; Ics=Icn:6kA; 极数: 1P+N(1 个保护极,N 极可开闭).																						
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-04-11	 (检测机构名称、盖章) 2018 年 4 月 11 日																					
审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-04-11																						
签发: 许建林 签名:  日期: 2018-04-11																						
备 注: TeB5-40: 1P+N: <table border="0"> <tr> <td>D40: #01-#13 #20-#22</td> <td>C40: #26-#31</td> <td>B40: #38-#43</td> </tr> <tr> <td>D32: #14</td> <td>C32: #32</td> <td>B32: #44</td> </tr> <tr> <td>D25: #15</td> <td>C25: #33</td> <td>B25: #45</td> </tr> <tr> <td>D20: #16</td> <td>C20: #34</td> <td>B20: #46</td> </tr> <tr> <td>D16: #17</td> <td>C16: #35</td> <td>B16: #47</td> </tr> <tr> <td>D10: #18</td> <td>C10: #36</td> <td>B10: #48</td> </tr> <tr> <td>D6: #19 #23-#25</td> <td>C6: #37</td> <td>B6: #49</td> </tr> </table>		D40: #01-#13 #20-#22	C40: #26-#31	B40: #38-#43	D32: #14	C32: #32	B32: #44	D25: #15	C25: #33	B25: #45	D20: #16	C20: #34	B20: #46	D16: #17	C16: #35	B16: #47	D10: #18	C10: #36	B10: #48	D6: #19 #23-#25	C6: #37	B6: #49
D40: #01-#13 #20-#22	C40: #26-#31	B40: #38-#43																				
D32: #14	C32: #32	B32: #44																				
D25: #15	C25: #33	B25: #45																				
D20: #16	C20: #34	B20: #46																				
D16: #17	C16: #35	B16: #47																				
D10: #18	C10: #36	B10: #48																				
D6: #19 #23-#25	C6: #37	B6: #49																				