

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307036716

发证日期: 2021 年 01 月 19 日

有效期至: 2031 年 01 月 19 日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600 ;
型号规格及技术参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆 楠 陆 楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307036716

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600 ;
Ue : AC380V /AC400V/ AC415V、AC660V/ AC690V ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ;
In : 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ;
TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4 : AC380V /AC400V/ AC415V :
Ics=65kA ; Icu=65kA ; Icw=55kA/1s , Icw=30kA/3s ; AC660V/ AC690V : Ics=50kA ; Icu=50kA ;
Icw=42kA/1s , Icw=30kA/3s ; TeW3-1600、TeW3F-1600 ; AC380V /AC400V/ AC415V :
Ics=55A ; Icu=65kA ; Icw=42kA/1s ; AC660V/ AC690V : Ics=42kA ; Icu=42kA ; Icw=42kA/1s ;
使用类别 : B 类 ; 频率 : 50/60Hz ; 极数 : 3P , 4P ; 产品适用于隔离 ;
符合附录 N 的电子附件 :
欠压脱扣器 QTW45 , Us : AC220V /AC230V/ AC240V ,
AC380V /AC400V/ AC415V ;
分励脱扣器 FTW45 , Us : AC220V /AC230V/ AC240V ,
AC380V /AC400V/ AC415V ,
DC110V , DC220V ;
闭合线圈 BG45 , Us : AC220V /AC230V/ AC240V , AC380V
/AC400V/ AC415V ,
DC110V , DC220V ;
配用的辅助触头 F-W2 (4NO4NC、5NO5NC、6NO6NC) :
Ith : 6A ;
AC-15 : Ue/Ie : AC400V/0.9A , AC230V/1.5A ;
DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.27A , DC110V/0.55A ;

附件



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307036716

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

$\frac{\text{Te}}{\text{①}} \quad \frac{\text{W}}{\text{②}} \quad \frac{\text{5}}{\text{③}} \quad \frac{\text{F-}}{\text{④}} \quad \frac{\text{1600}}{\text{⑤}} \quad / \quad \frac{\square}{\text{⑥}}$

- ① 企业代号
- ② 万能式断路器
- ③ 设计序号
- ④ **F: 销售渠道代号, 无: 常规型**
- ⑤ 壳架等级电流 (A)
- ⑥ 断路器的极数, 三极无标志, 四极用“4”表示

$\frac{\text{Te}}{\text{①}} \quad \frac{\text{W}}{\text{②}} \quad \frac{\text{3}}{\text{③}} \quad \frac{\text{F-1600}}{\text{④} \quad \text{⑤}}$

- ①Te:企业代号
- ②W:万能式断路器
- ③3: 设计代号
- ④**F: 其他销售渠道代号, 无: 常规型**
- ⑤1600: 壳架等级额定电流

附件



中国质量认证中心