

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307007942

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：赵天威

自我声明时间：2022-06-17
自我声明地点：上海市
生产者签章：上海天毅行智能电气有限公司

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007942

产品系列、型号、规格:

TeM3-160L、M、H、R; Ui:1000V; Ue: AC230V/240V/AC380V/AC400V/AC415V (2P)、AC380V/AC400V/AC415V/AC660V/690V (3P、3P+N、4P); In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,60A,63A,70A,75A,80A,100A,125A,140A,150A,160A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L型: AC230V/AC240V: Ics:35kA Icu:50kA(仅2P); AC380V/400V/415V: Ics:25kA, Icu:35kA; AC660V/690V: Ics:8kA, Icu:10kA; M型: AC230V/AC240V: Ics:50kA Icu:70kA(仅2P); AC380V/400V/415V: Ics:35kA, Icu:50kA; AC660V/690V: Ics:8kA, Icu:10kA; H型: AC380V/400V/415V: Ics:50kA, Icu:70kA; AC660V/690V: Ics:10kA, Icu:10kA; R型: AC380V/400V/415V: Ics:65kA, Icu:85kA; AC660V/690V: Ics:10kA, Icu:20kA; 辅助触头OF-M1/M2、报警触头SD-M1/M2: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Ui: AC690V, Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A;

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人:

赵天威

自我声明时间: 2022-06-17

自我声明地点: 上海市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。