

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307007941



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tepgen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-17
自我声明地点：上海市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007941

产品系列、型号、规格:

TeM3-63L、M、H、R ; TGM3-125L、M、H、R Ui:800V ; Ue: AC230V/240V/AC380V/AC400V/AC415V (2P)、AC380V/AC400V/AC415V/ AC660V/690V (3P、3P+N、4P) ; TeM3-63L、M、H、R ; In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; TeM3-125L、M、H、R ; In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A ;过电流脱扣器类型:热磁式; L型 : AC230V/AC240V : Ics:25kA Icu:35kA(仅2P) ; AC380V/400V/415V : Ics:18kA , Icu:25kA ; AC660/690V: Ics:5kA , Icu: 5kA ; M型 : AC230V/AC240V : Ics:35kA Icu:50kA(仅2P) ; AC380V/400V/415V : Ics:25kA , Icu:35kA、 AC660/690V: Ics:5kA , Icu: 5kA ; H型 : AC380V/400V/415V : Ics:35kA , Icu:50kA、 AC660/690V: Ics:8kA , Icu:8kA ; R型 : AC380V/400V/415V:Ics:50kA,Icu:70K ; AC660/690V:Ics:10Ka,Icu:10kA ; 辅助触头OF-M1/M2、报警触头SD-M1/M2 : 1NO1NC , 2NO2NC , 4NO4NC ; Ui : AC690V , Ith : 3A ; AC-15 : AC380/400/415V/0.3A ; DC-13 : DC110/220/250V/0.15A ;

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-17
自我声明地点: 上海市
生产者签章: 