

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307008059



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：赵天威

自我声明时间：2022-06-20
自我声明地点：上海市
生产者签章：上海天毅行智能电气有限公司

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307008059

产品系列、型号、规格:

TeM3L-250C、L、M; TeM3L-320C、L、M; Ue: AC220/230/240V(2P,1P+N), AC380/400/415V(3P,3P+N,4P); Ui: 690V(2P,1P+N); 800V(3P,3P+N,4P); Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; In: 250A; 100/125/140/150/160/170/180/200/225/250A; 320A; 100/125/140/150/160/170/180/200/225/250/270/280/300/315/320A; Ics: 18kA(C型), 26kA(L型), 36kA(M型); Icu: 25kA(C型), 35kA(L型), 50kA(M型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 30mA (仅非延时)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA, 分级调节或一档固定; 额定剩余动作类型: A型/AC型; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别: 10; $I_{\Delta m}$: 25%Icu; 选择性类别: A类; 适用于隔离(1P+N, 3P+N除外); 极数: 1P+N(1个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N极常通), 4P(B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头(证书编号: CQC2016010304928784): OF-M: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Ith: 3A; Ui: 690V; Uimp: 4kV; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V; 电动操作机构Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V; 漏电报警不跳闸模块Us: DC24V, AC220/230/240V, AC380/400/415V; 预付费分励脱扣器Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V.

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人: 赵天威

自我声明时间: 2022-06-20
自我声明地点: 上海市
生产者签章: 上海天毅行电器有限公司