

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307008060



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：

夏云勇

自我声明时间：2022-06-20
自我声明地点：上海市
生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2022960307008060

产品系列、型号、规格：

TeM3L-400L、M;Ue:AC380/400/415V;Ui:800V;Uimp:8kV;In:200/225/250/280/300/315/320/350/380/400A过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；L型：Ics:36kA；Icu:50kA；M型：Ics:50kA；Icu:75kA；使用类别：A类；额定剩余动作类型：AC型、A型；剩余电流脱扣器类型：电子式；I_n:30（仅非延时）/50/75/100/150/200/300/400/500/600/800/1000mA分级调节或一档固定；配用的辅助触头OF-M，报警触头SD-M：1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC；Ui:690V；I_{th}:6A；AC-15；Ue/Ie:AC380/400/415V/1A；DC-13；Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A；符合附录N的电子附件：欠电压脱扣器Us:AC220/230/240V、AC380/400/415V；电动操作机构Us:AC220/230/240V、AC380/400/415V；漏电报警不跳闸模块Us:DC24V、AC220/230/240V、AC380/400/415V

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：赵天威

自我声明时间：2022-06-20
自我声明地点：上海市
生产者签字

