

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107351291

发证日期: 2022年07月14日

有效期至: 2031年08月11日

委托人名称	上海天毅行智能电气有限公司
及注册地址	上海自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
制造商名称	上海天毅行智能电气有限公司
及注册地址	上海自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道288号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 TeM5R-125L、TeM5R-125M、TeM5R-125H、TeM5R-250L、TeM5R-250M、 TeM5R-250H Ui:1000V;Uimp:8kV;Ue:AC380/400/415V;In:125A:(63A~125A 可调)、250A:(100A~250A可调);过电流脱扣器类型:电子式;L型:Ics:35kA; Icu:50kA;M型:Ics:50kA;Icu:50kA;H型:Ics:65kA;Icu:85kA;Icw:3kA/1s; 选择性类别:A类;极数:3P(均为保护极,适用于隔离用);配用的辅助触头OF-M,报 警触头SD-M:1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC;Ui:690V;Ith:3A;AC-15: AC380/400/415V/0.3A;DC-13:DC110/220/250V/0.15A;符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器Us:AC220/230/240V、AC380/400/415V;电动操作机构Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V;频率适用于:50/60Hz
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心