

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307007336



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：

赵天威

自我声明时间：2022-06-08
自我声明地点：上海市
生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007336

产品系列、型号、规格:

TeM5R-400M、TeM5R-400H、TeM5R-630M、TeM5R-630H 的
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; 50/60Hz; 400: 160~400A; 630: 250~630A; 过电流脱扣器类型: 电子
式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA; 使用类别: B类; 配用的辅助触头OF-M, 报警触头
SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-
13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作
机构Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人:

赵天威

自我声明时间: 2022-06-08

自我声明地点: 上海市

生产者签章



产品系列、型号、规格(附件):

74 V HC 00 / 00

原编号 (见注 6)
 电压方式和附带信号 (见注 5)
 逻辑代数 (见注 4)
 操作方式代号 (见注 3)
 短路分断能力级别 (见注 2)
 电流值(A) (见注 1)
 物联网用融合型
 设计序号
 塑料外壳式断路器
 企业标准代号

电流段 (A) (注 1)		型号解释		代号	短路分断 能力级别 (注 2)	型号解释		代号	
		400AF		400		较高分断型		M	
		630AF		630		高分断型		H	
操作方式 代号 (注 3)		型号解释		代号	级数代号 (注 4)	型号解释		代号	
		直接操作		无		三极		3	
		转动手柄操作		Z					
		电动操作		P					
脱扣方式和 附件代号 (注 5)									
		附件种类							代号
		无							300
		报警触头							308
		分励脱扣器							310
		辅助触头							320
		辅助触头、报警触头							328
		欠电压脱扣器							330
		二组辅助触头							360
用途代号 (注 6)		型号解释		代号					
		配电用保护		无					
		电动机保护		2					
保 护 功 能	壳 架 等 级	额 定 电 流	电 流 设 定 值			动作特性/时间	动作 允差	特性曲线	备 注
过 载	400/	400	I _L :160A- 400A 可调				±20%	T=(2•I _L) ^{1/2} •	

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：十、十

1347261****

xiayunyong@tengen.com.cn

赴天威

自我声明地点: 上海市

生产者签章

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007336

产品系列、型号、规格(附件):

长延时 (配电用)	630	(可关闭)	动作特性						脱扣时间 (t_r)			t_r ($1.2I_n \leq 1$) / $T=(6\bullet 1/I_n)^{1/2} \bullet t_r$ ($1.2I_n \leq 1$)
	630	I_n :250A~ 630A 可调 (可关闭)	1.05 I_n			2 小时内不动作			t_r ($1.2I_n \leq 1$)			
			1.3 I_n			1 小时内不动作						
			2 I_n			27s~162s						
61 I_n			3s~18s									
过载 长延时 (电动机保护用)	400/ 630	400	I_n :160A~ 400A 可调 (可关闭)	动作特性			脱扣时间 (t_r)			$\pm 20\%$ $T=(2\bullet 1/I_n)^{1/2} \bullet t_r$ ($1.2I_n \leq 1$)	/	
		630		1.05 I_n			2 小时内不动作					
	1.2 I_n			1 小时内不动作								
	1.5 I_n		21.3s	107s	142s	178s						
	2 I_n		12s	60s	80s	100s						
	7.2 I_n		0.93s	4.63s	6.17s	7.72s						
	脱扣原则			/	10A	10	20					
短路 短延时	400/ 630	I_{ad} :2~10 I_n 可调 (可关闭)	动作特性			脱扣时间 (t_{ad})			/	/	/	
			$I_{ad} \leq 1 < 11$			时间 s			0.1~1s			
短路 略瞬 时	400/ 630	I_n : 4~14 I_n 可调 (可关闭)	动作特性			脱扣时间 (t_{ad})			/	/	/	
			$I \leq 0.85I_n$			不动作						
			$I \geq 1.15I_n$			<0.2s						
报警 功能	400/ 630	同过载长延时	过载报警不脱扣						/	/	/	

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：十

夏云勇

1347261****

xiayunyong@tengen.com.cn

走天威

自我声明时间: 2022-06-08

自我声明地点:  上海市

生产者签章