



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: ODM

申请编号: V2022CQC107502-959609
(任务编号)



产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5R-630M、TeM5R-630H、

TeM5R-800M、TeM5R-800H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-06-21 完成日期: 2022-07-07	委托人: 上海天毅行智能电气有限公司 委托人地址: 中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室 生产者(制造商): 上海天毅行智能电气有限公司 生产者(制造商)地址: 中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号																								
试验结论: 原获证(CQC21107322630)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC21107322630)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																									
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H U_i: 1000V; U_{imp}: 8kV; U_e: AC380/400/415V; I_n: 630A: (250A~630A 可调); 800A: (320A~800A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cs}: 50kA; I_{cu}: 50kA; H 型: I_{cs}: 65kA; I_{cu}: 85kA; I_{cw}: 630A: 8kA/1s; 800A: 10kA/1s 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用), 选择性类别: B 类; 配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; U_i: 690V; I_{th}: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 U_s: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作机构 U_s: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率: 50/60Hz;																									
主检: 汤莹琪 签名:  日期: 2022-07-07	 浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2022年07月08日																								
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-07-08																									
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-07-08																									
备注: <table border="1" data-bbox="223 1702 1364 2038"> <thead> <tr> <th>ODM 认证</th> <th>母证书</th> <th>ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> <td>上海天毅行智能电气有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> <td>中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室</td> </tr> <tr> <td>生产者(制造商)名称</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> <td>上海天毅行智能电气有限公司</td> </tr> <tr> <td>生产者(制造商)地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> <td>中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>TGM3R-630M、TGM3R-630H、TGM3R-800M、TGM3R-800H</td> <td>TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC21107322630</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省机电产品质量检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table> 说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C214582”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	上海天毅行智能电气有限公司	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室	生产者(制造商)名称	浙江天正电气股份有限公司	上海天毅行智能电气有限公司	生产者(制造商)地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室	型号	TGM3R-630M、TGM3R-630H、TGM3R-800M、TGM3R-800H	TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H	母证书编号	CQC21107322630		母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																							
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	上海天毅行智能电气有限公司																							
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室																							
生产者(制造商)名称	浙江天正电气股份有限公司	上海天毅行智能电气有限公司																							
生产者(制造商)地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室																							
型号	TGM3R-630M、TGM3R-630H、TGM3R-800M、TGM3R-800H	TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H																							
母证书编号	CQC21107322630																								
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司																								