



产品认证证书

证书编号: CQC22012352340

发证日期: 2022 年 07 月 21 日

有效期至: 2032 年 05 月 27 日

委托人名称 上海天毅行智能电气有限公司
及注册地址 上海自由贸易试验区康桥东路 388 号 8 幢 220 室

制造商名称 上海天毅行智能电气有限公司
及注册地址 上海自由贸易试验区康桥东路 388 号 8 幢 220 室

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
TeM5RC-250M, TeM5RC-250H; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012352340

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TeM5RC-250M, TeM5RC-250H;

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

额定电压(Ue): AC400V;

额定电流(In): 125A, 250A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: A 类;

额定运行短路分断能力(Ics): 35kA (M 型), 50kA (H 型);

额定极限短路分断能力(Icu): 50kA (M 型), 65kA (H 型);

额定短时耐受电流 (Icw): 3kA/1s

额定剩余动作电流(IΔn): 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA,
800mA, 1000mA 任意档组合(可调);

额定剩余动作类型: AC 型;

漏电脱扣器的类型: 电子式;

剩余接通和分断能力(IΔm): 16.25kA;

整体式;

重合闸方式: TD 型 (30mA 不具备重合闸功能);

重合闸延时时间: 20~60s;

极数: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭);

不适用于隔离;



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012352340

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

Te M 5 R C - □ □ / 3N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Te: 企业特征代号

② M: 塑料外壳式断路器

③ 5: 设计序号

④ R: 物联网用融合型

⑤ C: 具有自动重合闸功能

⑥ □: 壳架等级电流

⑦ □: 分断能力级别(M: 较高分断型; H: 高分断型)

⑧ 3N: 3P+N(三极四线)



中国质量认证中心