

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307007338



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：

赵天威

自我声明时间：2022-06-08

自我声明地点：上海市

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007338

产品系列、型号、规格:

TeM5RC-250M, TeM5RC-250H; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 250A、125A; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 35kA (M)、50kA (H); Icu: 50kA (M)、65kA (H); Icw: 3kA/1s; IΔn: 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA (任意档组合, 可调), AC型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 16.25kA; 使用类别: A类; 极数: 3P+N (3个保护极, N极不可开闭)

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人: 赵天威

自我声明时间: 2022-06-08

自我声明地点: 上海市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307007338

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释

T_e M 5 R C - □ □ / 3N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① T_e: 企业特征代号

② M: 塑料外壳式断路器

③ 5: 设计序号

④ R: 物联网用融合型

⑤ C: 具有自动重合闸功能

⑥ □: 额定电流

⑦ □: 分断能力级别(M: 较高分断型; H: 高分断型)

⑧ 3N: 3P+N(三极四线)

联系人:

夏云勇

电话:

1347261****

电子邮箱:

xiayunyong@tengen.com.cn

指定签字人:

赵天威

自我声明时间: 2022-06-08

自我声明地点: 上海市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。