

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960305001088



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 低压元器件
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：赵天威

自我声明时间：2022-06-23

自我声明地点：上海市

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960305001088

产品系列、型号、规格:

TeQ3-400L/3、TeQ3-400M/3、TeQ3-400L/4、TeQ3-400M/4、TeQ3-630L/3、TeQ3-630M/3、TeQ3-630L/4、TeQ3-630M/4; Ui:800V; Ue:AC400V; Ie: 250A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A, 630A; Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); 使用类别:AC-33B; Icm(峰值): L:105kA; M:154kA; Icn: L:50kA; M: 70kA; 电器级别:CB级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P,4P

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人:

赵天威

自我声明时间: 2022-06-23

自我声明地点: 上海市

生产者签章:

