

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960305001056



上海天毅行智能电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海天毅行智能电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海天毅行智能电气有限公司
生产者地址：上海市浦东新区自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：夏云勇
电话：1347261****
电子邮箱：xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人：赵天威

自我声明时间：2022-06-17
自我声明地点：上海市
生产者签字：[Red circular stamp of Shanghai Tienyixing Intelligent Electrical Co., Ltd.]

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960305001056

产品系列、型号、规格:

TeQ3-63M/3、TeQ3-63M/4、TeQ3-63H/3、TeQ3-63H/4; Ui:500V;Ue:AC400V/50Hz;Ie:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;使用类别:AC-33iB;M型;Icn:6kA;Icm:9.2kA(主开关为:TGB1N-63,TGB3-63);H型:Icn:10kA;Icm:17kA(主开关为:THB3H-63);电器级别:CB级;转换方式:ATSE;RTSE(带通讯产品);极数:3P,4P TeQ3-125L/3、TeQ3-125M/3、TeQ3-125L/4、TeQ3-125M/4;Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);使用类别:AC-33B;Icm(峰值):L:52.5kA;M:73.5kA;Icn:L:25kA;M:35kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P TeQ3-160L/3、TeQ3-160M/3、TeQ3-160L/4、TeQ3-160M/4;Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:100A,125A,140A,160A;Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);使用类别:AC-33B;Icm(峰值):L:73.5kA;M:105kA;Icn:L:35kA;M:50kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE,RTSE;极数:3P,4P TeQ3-250L/3、TeQ3-250M/3、TeQ3-250L/4、TeQ3-250M/4、TeQ3-320L/3、TeQ3-320M/3、TeQ3-320L/4、TeQ3-320M/4;Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:160A,180A,200A,225A,250A,280A,300A,315A,320A;Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);使用类别:AC-33B;Icm(峰值):L:73.5kA;M:105kA;Icn:L:35kA;M:50kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE,RTSE;极数:3P,4P TeQ3-400L/3、TeQ3-400M/3、TeQ3-400L/4、TeQ3-400M/4、TeQ3-630L/3、TeQ3-630M/3、TeQ3-630L/4、TeQ3-630M/4;Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:250A,315A,350A,400A,450A,500A,630A;Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);使用类别:AC-33B;Icm(峰值):L:105kA;M:154kA;Icn:L:50kA;M:70kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE,RTSE;极数:3P,4P TeQ3-800L/3、TeQ3-800M/3、TeQ3-800L/4、TeQ3-800M/4;Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:630A,700A,800A;Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);使用类别:AC-33B;Icm(峰值):L:105kA;M:154kA;Icn:L:50kA;M:70kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE,RTSE;极数:3P,4P

联系人: 夏云勇
电话: 1347261****
电子邮箱: xiayunyong@tengen.com.cn
指定签字人:

赵天威

自我声明时间: 2022-06-17

自我声明地点: 上海市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。