中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307268513

委托人名称、地址

浙江天正智能电器有限公司

浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者（制造商）名称、地址

浙江天正智能电器有限公司

浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称、地址

浙江天正智能电器有限公司

浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流装置模块

Vigi-MB□；Ui：1000V；Uimp：12kV；Un：AC415V；In：≤630A；Icc ：85kA；IΔc ：21.5kA；IΔn ： 0.1A~30A（任设五档分档可调，延时型/非延时型可调）；IΔno ：0.5IΔn ；额定剩余动作类型：A 型；一次导线结构：端子式；型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 12 月 31 日　　**有效期至：**2024 年 12 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主　任：

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：2019010307268513　　纸　号：

型号解释：

Vigi	-	MB	□
(1)		(2)	(3)

(1) 漏电脱扣模块
(2) 销售代号
(3) 漏电报警方式代号：无：无漏电报警功能；I：漏电报警又脱扣；II：漏电报警不脱扣

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心