



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307268479

委托人名称、地址

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者（制造商）名称、地址

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称、地址

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流装置模块

Vigi-MH□;  $U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_n$ : AC415V;  $I_n$ :  $\leq 250A$ ;  $I_{cc}$ : 65kA;  $I_{\Delta c}$ : 16.25kA;  $I_{\Delta n}$ : 非延时: 0.03A~10A (任设五档分档可调); 延时: 0.3A~10A (任设四档分档可调);  $I_{\Delta no}$ : 0.5 $I_{\Delta n}$ ; 额定剩余动作类型: A 型; 一次导线结构: 端子式; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2019 年 12 月 31 日 有效期至：2024 年 12 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆梅

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2019010307268479

纸 号：

型号解释：

Vigi - MH □  
(1) (2) (3)

(1) 漏电脱扣模块

(2) 销售代号

(3) 漏电报警方式代号：无：无漏电报警功能；I：漏电报警又脱扣；II：漏电报警不脱扣

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

## 中国质量认证中心